



UTILISATION

Dotation complète pour toute intervention sur ouvrage électrique basse tension en application des prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510. Particulièrement adaptée pour les personnes habilitées BR, ainsi que BE et B2 Essais.

COMPOSITION DU KIT

EPIs (Equipements de Protection Individuelle) :

- CG-10-C Gants isolants classe 0 1000V Taille C
- CG-80-H Sous-gants coton
- CG-98-D Sur-gants cuir siliconé
- MO-186 Écran facial avec support
- M-87384 Housse pour écran facial
- MP-42/16 Tapis isolant classe 3 0,6x1m

Consignation :

- AL-240-Z Cadenas de condamnation anse Ø4mm n°clé aléatoire unique
- AP-467 Macaron de consignation (x5)
- AL-201/1 Condamnateur de disjoncteur (un blister de 5 condamneurs)
- AL-204 Condamnateur pour disjoncteur de puissance

Détection :

- MS-917 VAT BT Multi-testeur CEI 61243-3 avec étui souple 882413

Isolants :

- MP-26-A Capuchon isolant 60mm (x5)
- MP-123 Nappe isolante avec velcro
- KIT-25 Jeu de 10 outils isolés
- MP-19-LOT Jeu de scotch électricien

Signalisation – Délimitation :

- AL-43 Banderole « Limite Zone de travail »